

Rapports S-99 pour l'année 2012

Selon le document d'application de la réglementation S-99 intitulé « Rapports à soumettre par les exploitants de centrales nucléaires », les exploitants de centrales nucléaires au Canada doivent présenter des rapports officiels à la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) concernant les événements définis dans les lignes directrices du document S-99.

Voici une liste des rapports d'événements associés au document S-99 qui ont été générés par les opérations de la centrale nucléaire de Point Lepreau d'Énergie nucléaire NB en 2012.

Énergie nucléaire NB fait une mise à jour trimestrielle de cette liste.

Rapports sur les faits saillants

Dans certains cas, les événements associés au S-99 font l'objet d'un Rapport sur les faits saillants (RFS) et sont présentés par le personnel de la Commission canadienne de sûreté nucléaire à la Commission de la Commission canadienne de sûreté nucléaire lors d'une assemblée publique. Ces événements sont habituellement des événements qui revêtent une certaine importance. Il s'agit aussi d'événements qui peuvent susciter l'intérêt du public. Ces événements qui ont fait l'objet d'un Rapport sur les faits saillants seront surlignés en bleu sur la liste d'événements associés au S-99.

Questions?

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les rapports d'événements figurant sur la liste, les rapports d'événements des années précédents ou d'autres rapports sur les opérations d'Énergie nucléaire NB, communiquez avec **Kathleen Duguay, gestionnaire des Affaires publiques** au 506-659-6433.

Rapports S-99 de la centrale nucléaire de Point Lepreau pour l'année 2012

Numéro de l'événement	Description
ERD-67874-1201-005-A-00	Vanne d'arrêt de gaz du chiropodoradiamètre
ERD-35100-1201-009-A-00	Entrée non autorisée dans la nouvelle chambre de stockage de carburant
ERD-21601-1201-023-A-00	Soupape de pression de sécurité n'a pas fonctionné lors du test de pression pendant l'état observé
ERD-71400-1202-015-A-00	Système de protection contre l'incendie n'a pas répondu aux spécifications de conception
ERD-00105-1202-029-A-00	Effectif minimal par quart non atteint
ERD-71400-1203-014-A-00	Registre coupe-feu supprimé en raison d'échappement contaminé

ERD-55510-1203-023-A-00	Spécification de conception du système d'alimentation sans coupure
ERD-71400-1203-023-A-00	Zone 19 de protection contre les incendies non-disponible
ERD-73140-1204-002-A-00	Omission d'essai obligatoire de rétention
ERD-00583-1204-004-A-00	Substances nucléaires non inclus dans le rapport annuel de la conformité (RAC)
ERD-01500-1204-005-A-00	Omission de tâches routinières obligatoires
ERD-67141-1204-023-A-00	Défaillance de détecteur à infrarouge
ERD-73420-1204-030-A-00	Débit d'air inversé
ERD-21601-1205-003-A-00	Conduites d'air d'urgence manquantes dans la zone de sas
ERD-01500-1205-024-A-00	Omission de surveillances obligatoires
ERD-52000-1205-028-A-00	Indisponibilité des générateurs de secours
ERD-01500-1205-030-A-00	Routine de surveillance obligatoire non-complète
ERD-01500-1206-001-A-00	Tâches routinières de zone de commande auxiliaire (SCA-01) non-complètes
ERD-00668-1206-007-A-00	Tubes sertis avec procédure ne rencontrant pas les normes CSA
ERD-01384-1206-021-A-00	Omission d'inspection obligatoire du bâtiment de service
ERD-34320-1206-027-A-00	Enregistrement des équipements non complété avant que le test de pression soit effectué.
ERD-34810-1207-018-A-00,	Protection contre la surpression du réservoir de stockage d'hélium à émissions de carbone faibles ou nulles
ERD-68300-1207-031-A-00	SDS2 Journal de déclenchement
ERD-01500-1208-008-A-00	Essai d'étanchéité tardifs des inter-vannes 67314-PV3 & PV4
ERD-71400-1208-023-A-00	Isolement de l'émulseur pour la zone d'incendie 34D
ERD-33540-1208-028-A-00	Supports des modifications temporaires non-inscrits
ERD-67314-1209-021-A-00	Perte momentanée du débit d'air pour les moniteurs d'activité de l'enceinte de confinement

ERD-00668-1209-026-A-00	Examen visuel des soudures
ERD-03640-1210-003-A-00	Certificat d'inspection périmé
ERD-75120-1210-011-A-00	Défaillance de la ligne d'air des instruments
ERD-34320-1210-011-A-00	Engagement du filetage non-conforme à l'ASME
ERD-33320-1211-001-A-00	Température transitoire du système caloporteur
ERD-63710-1210-031-A-00	Essai de l'îlotage
ERD-01500-1211-014-A-00	Inachèvement des travaux réguliers de la salle de commande
ERD-33330-1211-016-A-00	Inventaire inadéquat pour le réservoir de stockage du caloporteur
ERD-34320-1211-016-A-00	Dégradation de niveau 1 du Centre de conduite du réseau (CCR)
ERD-01500-1211-020-A-00	Inachèvement des travaux réguliers d'exploitation, de quart
ERD-22000-1211-021-A-00	Porte de la ligne de défense laissée ouverte