

Rapports REGDOC 3.1.1 pour l'année 2022

Selon le document d'application de la réglementation REGDOC 3.1.1, intitulé « Rapports à soumettre par les exploitants de centrales nucléaires », les exploitants de centrales nucléaires au Canada doivent présenter des rapports officiels à la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) concernant les événements définis dans les lignes directrices du document REGDOC 3.1.1.

Voici une liste des rapports d'événements associés au document REGDOC 3.1.1 qui ont été générés par les opérations de la centrale nucléaire de Point Lepreau d'Énergie NB en 2022. Énergie NB fait une mise à jour trimestrielle de cette liste.

Questions?

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les rapports d'événements figurant sur la liste, les rapports d'événements des années précédents ou d'autres rapports sur les opérations nucléaires d'Énergie NB, communiquez avec **Kathleen Duguay** au 506-659-6433.

Rapports REGDOC 3.1.1 de la centrale nucléaire de Point Lepreau 2022

Rapports (1 ^{er} trimestre)	Description
ER-00105-2201-005-A-00	Quart inférieur à l'effectif minimal
ER-71400-2112-010-A-01	Activation du plan d'intervention
ER-25999-2201-006-A-00	Mise à jour de l'intervention à l'égard de la COVID-19
ER-25999-2201-014-A-00	Mise à jour de l'intervention à l'égard de la COVID-19
ER-25999-2201-021-A-00	Mise à jour de l'intervention à l'égard de la COVID-19
ER-25999-2201-028-A-00	Mise à jour de l'intervention à l'égard de la COVID-19
ER-25999-2202-004-A-00	Mise à jour de l'intervention à l'égard de la COVID-19
ER-22599-2202-011-A-00	Mise à jour de l'intervention à l'égard de la COVID-19
ER-22599-2202-018-A-00	Mise à jour de l'intervention à l'égard de la COVID-19
ER-25999-2202-025-A-00	Mise à jour de l'intervention à l'égard de la COVID-19
ER-25999-2203-004-A-00	Mise à jour de l'intervention à l'égard de la COVID-19
ER-25999-2203-011-A-00	Mise à jour de l'intervention à l'égard de la COVID-19
ER-25999-2203-018-A-00	Mise à jour de l'intervention à l'égard de la COVID-19
ER-25999-2203-025-A-00	Mise à jour de l'intervention à l'égard de la COVID-19

Rapports (2ieme trimestre)	Description
ER-25999-2204-001-A-00	Mise à jour de l'intervention à l'égard de la COVID-19
ER-71400-2204-004-A-00	Alerte d'incendie
ER-25999-2204-008-A-00	Mise à jour de l'intervention à l'égard de la COVID-19
ER-25999-2204-015-A-00	Mise à jour de l'intervention à l'égard de la COVID-19
ER-03400-2204-018-A-00	Affiche de mise en garde contre les rayonnements
ER-25999-2204-022-A-00	Mise à jour de l'intervention à l'égard de la COVID-19
ER-03400-2204-026-A-00	Étalonnage du gammamètre d'alerte de zone
ER-03400-2206-013-A-00	Résultat positif du comptage du corps entier
ER-63710-2202-009-A-01	Puissance du réacteur
ER-01500-2203-011-A-01	Documentation de l'analyse probabiliste de la sûreté
Rapports (3ieme trimestre)	Description
ER-68334-2207-004-A-01	Transmetteur de pression de SA2 calibré en dehors du paramètre d'exploitation sûre
ER-68200-2207-012-A-01	Signaux détecteurs compensés pour la protection contre la surpuissance locale du système d'arrêt.
ER-00668-2207-014-A-01	L'examen de l'inspecteur nucléaire autorisé
ER-03400-2208-025-A-00	Affiche de mise en garde contre les rayonnements
ER-00105-2209-020-A-00	Quart inférieur à l'effectif minimal