



Date :	Équipe :	Emploi :		
Observateur (en caractères d'imprimerie) :		Signature :		
Titre :				
Emplacement des travaux :		Oui	Non	S. O.
1.	Réunion préparatoire aux projets par écrit, rempli par les signaleurs concernés			
	<input type="checkbox"/> Réaliser une intervention d'urgence			
	<input type="checkbox"/> Signaleurs qualifiés présents sur le site			
	<input type="checkbox"/> Limites d'approche sûres indiquées			
2.	Formation			
	<input type="checkbox"/> La sécurité électrique en arboriculture (carte verte)			
	<input type="checkbox"/> Cours destiné aux personnes effectuant des opérations de levage			
	<input type="checkbox"/> Compagnon certifié N.-B. – Arboriste de services publics			
	<input type="checkbox"/> Arboriste de services publics – Arbor Canada			
3.	Équipement de protection individuelle			
	<input type="checkbox"/> Casque de sécurité homologué			
	<input type="checkbox"/> Protections auditives			
	<input type="checkbox"/> Lunettes de sécurité CSA avec écrans latéraux			
	<input type="checkbox"/> Vêtements haute visibilité			
	<input type="checkbox"/> Pantalon ou jambières pour tronçonneuse			
4.	ÉPI spécialisé			
	<input type="checkbox"/> Gants en caoutchouc testés à 20 kV			
	<input type="checkbox"/> Perche isolante ayant fait l'objet d'un essai diélectrique			
	<input type="checkbox"/> Scie d'élagage hydraulique ayant fait l'objet d'un essai diélectrique			
5.	Installation du chantier/camion			
	<input type="checkbox"/> Cales à 2 roues minimum			
	<input type="checkbox"/> Plaques de stabilisation utilisées			
	<input type="checkbox"/> Panneaux de signalisation et 12 cônes			
	<input type="checkbox"/> Trousse de lutte contre les déversements d'hydrocarbures			
	<input type="checkbox"/> Extincteur d'incendie			
	<input type="checkbox"/> Sac à dos à eau/trousse Ansul			
	<input type="checkbox"/> Bandage de pression			
	<input type="checkbox"/> Trousse de secours pour brûlure Water Jel			
	<input type="checkbox"/> Permis de brûlage DNR NB			
<input type="checkbox"/> Permis de modification de cours d'eau et de zones humides				



		Oui	Non	S. O.
6.	Travaux en hauteur			
	<input type="checkbox"/> Protection contre les chutes dans la nacelle			
	<input type="checkbox"/> Point d'attache de la longe au niveau du godet			
	<input type="checkbox"/> Câble d'arrimage en bon état			
7.	Opérations de levage			
	<input type="checkbox"/> Essai diélectrique de la flèche en cours de validité			
	<input type="checkbox"/> Inspection des circuits hydrauliques d'Énergie NB en cours de validité			
8.	Pailleuses			
	<input type="checkbox"/> La végétation est coupée sous la ligne de communication			
	<input type="checkbox"/> La végétation est coupée à la main à 3 mètres autour des haubans et des poteaux			
	<input type="checkbox"/> L'opérateur doit être en possession d'une carte verte en cours de validité			
REMARQUE : Consulter le service de Santé globale et sécurité (spécialiste de la sécurité) ou d'autres PME si nécessaire pour vérifier ces critères.				
Commentaires :				