

Rapports S-99 pour l'année 2013

Selon le document d'application de la réglementation S-99 intitulé « Rapports à soumettre par les exploitants de centrales nucléaires », les exploitants de centrales nucléaires au Canada doivent présenter des rapports officiels à la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) concernant les événements définis dans les lignes directrices du document S-99.

Voici une liste des rapports d'événements associés au document S-99 qui ont été générés par les opérations de la centrale nucléaire de Point Lepreau d'Énergie nucléaire NB en 2011.

Énergie nucléaire NB fait une mise à jour trimestrielle de cette liste.

Rapports sur les faits saillants

Dans certains cas, les événements associés au S-99 font l'objet d'un Rapport sur les faits saillants (RFS) et sont présentés par le personnel de la Commission canadienne de sûreté nucléaire à la Commission de la Commission canadienne de sûreté nucléaire lors d'une assemblée publique. Ces événements sont habituellement des événements qui revêtent une certaine importance. Il s'agit aussi d'événements qui peuvent susciter l'intérêt du public. Ces événements qui ont fait l'objet d'un Rapport sur les faits saillants seront surlignés en bleu sur la liste d'événements associés au S-99.

Questions?

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les rapports d'événements figurant sur la liste, les rapports d'événements des années précédents ou d'autres rapports sur les opérations d'Énergie nucléaire NB, communiquez avec **Kathleen Duguay, Chef du dossier nucléaires et relations communautaires** au 506-659-6433.

Rapports S-99 de la centrale nucléaire de Point Lepreau 2013

Rapports (1 ^{er} trimestre)	Description
ERD-34320-1212-005-A-00	Refroidissement d'urgence du coeur (RUC) Chute de pression de dans l'espace intermédiaire
ERD-01340-1212-017-A-00	Aucun préavis avant une modification
ERD-73140-1212-019-A-00	Réduction du débit d'air pour les moniteurs d'activité de l'enceinte de confinement
ERD-73140-1301-022-A-00	Débit d'air inférieur aux exigences minimales
ERD-00583-1301-025-A-00	Présentation tardive des données mensuelles
ERD-71400-1301-029-A-00	Matériaux combustibles dans des zones non autorisées
ERD-00105-1301-028-A-00	Qualification d'opérateur de centrale principal (QOCP)
ERD-00583-1302-004-A-00	Rapport trimestriel tardif sur les enveloppes sous pression
ERD-00583-1302-004-A-00	Modification de la porte coupe-feu

Rapports (2^{ieme} trimestre)	Description
ERD-60210-1302-018-A-00	Modifications non autorisées au système de sonorisation
ERD-00583-1302-028-A-00	Rapport n'a pas été présenté à la date limite
ERD-55510-1303-006-A-00	Approbation pour l'entretien d'équipement d'énergie de Classe I
ERD-00583-1303-019-A-00	Source non scellée quantité maximale
ERD-00583-1303-013-A-00	Rapport annuel n'a pas été présenté à la CCSN comme l'exige RD-336
ERD-73110-1304-030-A-00	Refroidisseur d'air local isolé sans évaluation de la fiabilité
ERD-34320-1305-007-A-00	Refroidissement d'urgence du coeur -chute de pression dans l'espace intermédiaire
ERD-60210-1305-016-A-00	Modifications non autorisées au système de sonorisation

Rapports (3^{ieme} trimestre)	Description
ERD-67874-1305-027-A-00	Moniteur global hors service
ERD-71310-1305-030-A-00	Norme de l'essai de pression de soupape de sûreté
ERD-75210-1306-006-A-00	Ligne de débit d'air détachée de la soupape régulatrice de pression
ERD-01347-1306-026-A-00	Intervalle d'essai de la vanne de surpression
ERD-01340-1306-026-A-00	Modification non autorisée
ERD-68000-1307-003-A-00	Essais de fermeture partielle des vannes d'isolement du pressuriseur
ERD-67883-1307-031-A-00	Système de surveillance des effluents gazeux non-disponible

Rapports (4^{ieme} trimestre)	Description
ERD-52000-1310-024-A-00	Indisponibilité des générateurs de secours
ERD-71310-1310-025-A-00	Test de pression pour régler la soupape de sécurité
ERD-75210-1311-005-A-00	Conduite d'air débranchée du contrôle de la pression
ERD-71780-1311-005-A-00	Fuite d'eau contenant un niveau faible
ERD-71400-1311-007-A-00,	Retrait de la digue de récupération des hydrocarbures
ERD-03400-1311-008-A-00,	Résultats de l'épreuve biologique